Engeforce
Engenharia e Mineração

Telefone 67 3042-3600 Celular 67 99252-1818
www.engeforce.com
adm@engeforce.com
Rua Hélio de Castro Maia, nº 742 ▪ Jardim Paulista
Campo Grande ▪ MS ▪ CEP 79050-020

Prefeitura Municipal de Naviraí/MS - Centro Odontológico

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/01

Tipo: SPT- 01

DATA DA EXECUÇÃO		Nível D'Água (m): 5,40	Limite do Furo (m): 12,45
INICIAL	FINAL	Coordenadas UTM (786.385,00m E - 7.447.672,00m S)	
20/12/2018	20/12/2018		

Cota Nível D'Água	AVANÇO	Nº da Amostra	Profundidade da camada (m)	PENETRAÇÕES Nº DE GOLPES 1º/2º	2º/3º	GRÁFICO (1º e 2º penetração; 2º e 3º penetração; 0 10 20 30)	CLASSIFICAÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL
	TC	00	-1,00	2	2		Areia fina , muito fofa, cor marrom.
		01	-2,00	3	3		Areia fina , fofa, cor marrom.
		02	-3,00	3	3		Areia siltosa , fofa, cor marrom.
	TH	03	-4,00	4	4		Areia siltosa , fofa, cor marrom.
		04	-5,00	3	3		Areia siltosa , fofa, cor marrom.
N.A		05	-6,00	2	2		Areia siltosa , muito fofa, cor marrom.
		06	-7,00	2	2		Areia siltosa , muito fofa, cor marrom.
		07	-8,00	3	3		Areia siltosa , fofa, cor marrom.
		08	-9,00	3	3		Areia siltosa , fofa, cor marrom.
	CA	09	-10,00	4	4		Areia siltosa , fofa, cor marrom.
		10	-11,00	4	4		Areia siltosa , fofa, cor marrom.
		11	-12,00	4	5		Areia siltosa , pouco compacta, cor marrom.
		12	-13,00	0	0		POR ORDEM DO(A) CONTRATANTE, A PERFURAÇÃO FOI PARALISADA NA PROFUNDIDADE DE 12,45m.
		13	-14,00	0	0		
		14	-15,00	0	0		
		15	-16,00	0	0		
		16	-17,00	0	0		
		17	-18,00	0	0		
		18	-19,00	0	0		
		19	-20,00	0	0		
		20	-21,00	0	0		

Amostrador Ø E - 50.8 mm
Ø I = 34.9 mm
Revestimento - tubo Ø 2 1/2"
Martelo - 65 kg
Altura de Queda = 75 cm

Observações:
TC: Trado-concha
TH: Trado Helicoidal
CA: Circulação de Água

Andressa Segat
CREA/MT - 044410