

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



ATESTADO DE APROVAÇÃO DO PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PSCIP nº: 6995/PREVENIR		Aprovado em: 25 de Agosto de 2020	
Dados da edificação e/ou área de risco - Responsável pelo uso			
Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL		03.155.934/0001-90	
Nome Fantasia			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ			
Endereço		Complemento	
Rua Pelotas,133			
Bairro	Município	CEP	
Centro	Naviraí	79.950-000	

Dados gerais			
Área total da propriedade:	7047 m ²	Área analisada:	3361.25 m ²
Tipo de PSCIP:	1	Situação do PSCIP:	Substituição - 31/501.266/2017
Responsável Técnico:	Helder Matsubara	CREA / CAU:	8092/D - CREA
Ocupação principal:	H-3 - Hospital e assemelhado		

ENTREGA DO PSCIP IMPRESSO E SOLICITAÇÃO DE VISTORIA

Na solicitação da primeira vistoria, este PSCIP deve ser impresso em 02 (duas) vias e entregue no quartel:

6º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente

Av. Amambaí, 850. Centro - Naviraí - MS

Conforme NT01/2017, imprimir 02 (duas) vias deste PSCIP, seus memorias em folha tamanho

A4 e pranchas em tamanho A1, montá-las em pastas, conforme previsto no item 5.1.2 da NT01/2017.


As pranchas devem ser assinadas pelo responsável técnico e proprietário/responsável pelo uso do local, conforme campos de assinatura junto ao carimbo de aprovação.


A primeira via ficará arquivada na SAT (Seção de Atividades Técnicas) responsável pela vistoria do local.

A SEGUNDA VIA DEVERÁ FICAR NO ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO DESTE PSCIP APROVADO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DO CBMMS.

Medidas de segurança e riscos especiais

Medidas de segurança:	Acesso de Viaturas, Alarme de incêndio, Brigada de Incêndio, Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR), Detecção de incêndio, Extintores de Incêndio, Hidrantes e mangotinhos, Iluminação de emergência, Plano de emergência, Saídas de Emergência para Edificações em Geral - NT11, Segurança Estrutural, Sinalização de emergência
Riscos especiais:	Central GLP

<p>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PSCIP nº: 6995 Data aprovação: 25 de Agosto de 2020 http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br</p>	<p>Autenticação:</p> 
---	--



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



MEMORIAL GERAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Memorial referente o Processo de Segurança Contra incêndio e Pânico - PSCIP: 6995

Data aprovação: 25 de Agosto de 2020

Dados do responsável pelo uso

Razão Social / Responsável pelo Uso

PREFEITURA MUNICIPAL

Nome Fantasia

CNPJ / CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

03.155.934/0001-90

Endereço

Complemento

Rua Pelotas 133

Bairro

Município

Centro

Navirai

Dados do proprietário

Razão Social / Proprietário

CNPJ / CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

03.155.934/0001-90

Edificação

Área total da propriedade:

7047 m²

Altura descendente:

0 metros

Área construída no interior do lote/propriedade:

3361.25 m²

Nº de pavimentos (incluindo térreo:

1 pavimentos

Área analisada:

3361.25 m²

Base de análise:

Lei Estadual nº 4335/2013, exigências das Tabelas 5, 6A a 6M.5 e Tabela 7

Ocupação

Ocupação principal:

H-3 Hospital e assemelhado

Ocupação subsolo:

Não informado pelo Responsável Técnico

Ocupação secundária:

Não informado pelo Responsável Técnico

Medidas de segurança e riscos especiais

Tipo de PSCIP

Situação do PSCIP

1 - Edificações permanentes

Substituição - 31/501.266/2017

Medidas de segurança:


Acesso de Viaturas, Alarme de incêndio, Brigada de Incêndio, Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR), Detecção de incêndio, Extintores de Incêndio, Hidrantes e mangotinhos, Iluminação de emergência, Plano de emergência, Saídas de Emergência para Edificações em Geral - NT11, Segurança Estrutural, Sinalização de emergência

Riscos especiais:

Central GLP

Autenticação:





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**



MEMORIAL DE CONSTRUÇÃO

Memorial referente o Processo de Segurança Contra incêndio e Pânico - PSCIP nº **6995**

Data aprovação: **25 de Agosto de 2020**

Elementos estruturais

Estrutura portante:

Concreto armado, Metálica

Estrutura de sustentação da cobertura:

Não informado pelo Responsável Técnico

Paredes divisórias:

Alvenaria

Teto/forro:

Concreto

Piso:

Cerâmico, Concreto

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR


PSCIP nº: 6995

Data aprovação: 25 de Agosto de 2020

<http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br>

Autenticação:





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



OBSERVAÇÕES PARA VISTORIA

Documento referente o Processo de Segurança Contra incêndio e Pânico - PSCIP: **6995**

Data aprovação: **25 de Agosto de 2020**

OBSERVAÇÕES GERAIS A SEREM CUMPRIDAS NA VISTORIA

Descrição	Referência Normativa	Observação
Apresentar ART da execução/manutenção do SPDA.	Lei 4335, Art. 20.	Apresentar ART de manutenção conforme orientação estabelecida pelo responsável técnico. Na ART deverá constar data para próxima manutenção.
Apresentar ATESTADO DE BRIGADA CONTRA INCÊNDIO.	NT-01/6.3.2	Apresentar anualmente.

OBSERVAÇÕES GERAIS A SEREM CUMPRIDAS NA VISTORIA

Descrição	Referência Normativa	Observação
Apresentar ART/RRT da execução/manutenção das medidas de segurança	NT-01/6.3.1.1	Apresentar anualmente.
Apresentar ATESTADO DE CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e respectiva ART/RRT.	NT-01/6.3.8	Apresentar a cada 05 (cinco) anos ou quando o vistoriante verificar a necessidade no local.
Apresentar CÓPIA para a equipe de vistoria o PLANO DE EMERGÊNCIA para a edificação.	NT-16/6.1.1	Apresentação com finalidade de checar se o PLANO DE EMERGÊNCIA está disponível na edificação.
Prever pessoas com conhecimento específico para manusear as medidas de segurança instaladas na edificação no momento da realização da vistoria.	NT01/6.4.1	Prever anualmente.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PSCIP nº: 6995

Data aprovação: 25 de Agosto de 2020

<http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br>

Autenticação:

