



DETECÇÃO DE INCÊNDIO - DIVISÃO DO PROJETO EM PARTES

Escala 1:200

RUA FURDES PEREIRA DE SOUZA

RUA RIO DE JANEIRO

RUA RIO DE JANEIRO

RUA PELotas

AV. JATEI

Legenda

- Central de alarme de incêndio endereçável para 20 laços com bateria 24 Vcc / 7 Ah
- Acionador manual de alarme a 1,20m do piso
- Sirene - 2,30m do piso
- Detector de fumaça tipo óptico endereçável no teto
- Painel repetidor síncrono a 1,50m do piso
- Caixa de passagem conforme especificação na planta
- Eletroduto de PVC rígido ou ferro galvanizado embutido no teto ou parede
- Circuito 2 composto por um cabo p/ sinal de detecção de incêndio 2x1,5 mm², com capa de blindagem em fita e capa externa vermelha com indicação de sistema de alarme de incêndio

NOTAS :

- A distância mínima para o encaminhamento paralelo sobre instalação de detecção de incêndio
- 2 - Instalação de circuitos elétricos deve ser igual ou maior que 20mm.
- Fone de ouvido de cabo com som no ambiente ou caixa de caixa, atendendo a ser instalado.
- Fone de ouvido no sistema, se o retorno necessário, sem avarias.
- Projeto elaborado conforme NBR-1740/2010, compatibilizada o PPSF.

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBAMMS:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITARES
SISTEMA PREVENIR
PSCIP APROVADO
Data: 25 de Agosto de 2020
Número: 6995

AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

Para verificar a autenticidade deste PSCIP, consulte o código QRCode ao lado ou acesse <http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br/consulta-pscip/whtml> e informe o número do PSCIP.

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
HOSPITAL MUNICIPAL - NAVIRAÍ MS

TÍTULO DO DESENHO:
ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - DIVISÃO DO PROJETO

Ocupação: DIVISÃO P3 - HOSPITAL E ASSESSORAMENTO
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS
NOME FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS
ENDEREÇO: RUA PELotas, 133 - CENTRO - NAVIRAÍ/MS
DATA: SET/2018 REVISÃO: SET/2018

QUADRO DE ÁREAS GERAIS:
OBSERVAÇÕES:
Nº ART/RT: ESCALA: INDICADA
Nº PARCIAL/Nº TOTAL: 04/11
Nome: JOÃO RICARDO SOMENSI
CPF/RG: 221.643.338/44
Nome: WELLINGTON DE MATTOS SANTUSSI
CPF/RG: 03.153.534/0001-90