


Prefeitura Municipal de Naviraí/MS - Praça Feira da Lua - Jardim Progresso

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/01

Tipo: SPT- 02

DATA DA EXECUÇÃO		Nível D'Água (m): 6,55	Limite do Furo (m): 12,45
INICIAL	FINAL	Coordenadas UTM (787.238,00m E - 7.446.234,00m S)	
19/09/2022	19/09/2022		

Cota	Nível D'Água	AVANÇO	Nº da Amostra	Profundidade da camada (m)	PENETRAÇÕES		GRÁFICO				CLASSIFICAÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL		
					1º e 2º penetração		2º e 3º penetração		Nº DE GOLPES				
					1º/2º	2º/3º	0	10	20	30		40	
TH	N.A.	TC	00	(-1,00)	8	6						Passagem aterro.	
			01	(-2,00)	4	4						Areia fina , fofa, cor amarela.	
			02	(-3,00)	3	3						Areia fina , fofa, cor amarela.	
			03	(-4,00)	5	6						Areia fina , pouco compacta, cor amarela.	
			04	(-5,00)	2	2						Areia fina , muito fofa, cor amarela.	
			05	(-6,00)	4	4						Areia fina , fofa, cor amarela.	
CA	N.A.		06	(-7,00)	2	4						Areia fina , fofa, cor amarela.	
			07	(-8,00)	12	13						Areia , medianamente compacta, cor marrom.	
			08	(-9,00)	16	17						Areia , medianamente compacta, cor marrom.	
			09	(-10,00)	20	20						Areia , compacta, cor marrom.	
			10	(-11,00)	21	24						Areia , compacta, cor marrom.	
			11	(-12,00)	29	30						Areia , muito compacta, cor marrom.	
			12	(-13,00)	0	0						POR ORDEM DO(A) CONTRATANTE, A PERFURAÇÃO FOI PARALISADA NA PROFUNDIDADE DE 12,45m.	
			13	(-14,00)	0	0							
			14	(-15,00)	0	0							
			15	(-16,00)	0	0							
	16	(-17,00)	0	0									
	17	(-18,00)	0	0									
	18	(-19,00)	0	0									
	19	(-20,00)	0	0									
	20	(-21,00)	0	0									

Amostrador Ø E - 50,8 mm
 Ø I = 34,9 mm
 Revestimento - tubo Ø 2 1/2"
 Martelo - 65 kg
 Altura de Queda = 75 cm

Observações:
 TC: Trado-concha
 TH: Trado Helicoidal
 CA: Circulação de Água

Fabio Marques Ribeiro
 CREA/MS - 15276 D