

Prefeitura Municipal de Naviraí/MS - Praça Feira da Lua - Jardim Progresso

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/01

Tipo: SPT- 03

Nível D'Água (m): 6,30

Limite do Furo (m): 12,45

DATA DA EXECUÇÃO

INICIAL


FINAL

19/09/2022

19/09/2022

Coordenadas UTM
(787.251,00m E - 7.446.234,00m S)



Cota	Nível D'Água	AVANÇO	Nº da Amostra	Profundidade da camada (m)	PENETRAÇÕES		GRÁFICO	CLASSIFICAÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL
					1º e 2º penetração			
					2º e 3º penetração			
					Nº DE GOLPES			
1º/2º	2º/3º							
TC	N.A.	TH	00	(-1,00)	2	2		Areia fina , muito fofa, cor amarela.
			01	(-2,00)	3	3		Areia fina , fofa, cor amarela.
			02	(-3,00)	2	2		Areia fina , muito fofa, cor amarela.
			03	(-4,00)	2	3		Areia fina , fofa, cor amarela.
			04	(-5,00)	3	3		Areia fina , fofa, cor marrom.
			05	(-6,00)	4	4		Areia fina , fofa, cor marrom.
CA	N.A.	TH	06	(-7,00)	4	4	Areia fina , fofa, cor marrom.	
			07	(-8,00)	8	12	Areia fina , medianamente compacta, cor marrom.	
			08	(-9,00)	17	18	Areia fina , medianamente compacta, cor marrom.	
			09	(-10,00)	18	19	Areia fina , compacta, cor marrom.	
			10	(-11,00)	19	22	Areia fina , compacta, cor marrom.	
CA	N.A.	TH	11	(-12,00)	25	28	Areia fina , muito compacta, cor marrom.	
			12	(-13,00)	0	0	POR ORDEM DO(A) CONTRATANTE, A PERFURAÇÃO FOI PARALISADA NA PROFUNDIDADE DE 12,45m.	
			13	(-14,00)	0	0		
			14	(-15,00)	0	0		
			15	(-16,00)	0	0		
			16	(-17,00)	0	0		
			17	(-18,00)	0	0		
			18	(-19,00)	0	0		
			19	(-20,00)	0	0		
			20	(-21,00)	0	0		

Amostrador Ø E - 50,8 mm
 Ø I = 34,9 mm
 Revestimento - tubo Ø 2 1/2"
 Martelo - 65 kg
 Altura de Queda = 75 cm

Observações:
 TC: Trado-concha
 TH: Trado Helicoidal
 CA: Circulação de Água

Fabio Marques Ribeiro
 CREA/MS - 15276 D